



# ADVIES

**Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  
betreffende stationaire-batterijaccumulatoren en UPS-eenheden**

<b>Aanvrager</b>	Minister Alain Maron
<b>Aanvraag ontvangen op</b>	3/03/2020
<b>Aanvraag behandeld door</b>	Commissie Leefmilieu
<b>Advies uitgebracht door de plenaire zitting op</b>	19/03/2020

## Vooraf

De wetgeving betreffende de uitbatingsvoorwaarden van stationaire batterijen met een drempel van 10.000 VAh wordt momenteel geregeld door twee besluiten<sup>1</sup> die op 9 september 1999 werden aangenomen. Deze wetgeving moet evenwel worden bijgewerkt om ze aan de nieuwe batterijtechnologieën aan te passen. Dit is het voorwerp van onderhavig ontwerpbesluit.

**De Raad** heeft tot op heden geen advies uitgebracht over het vraagstuk van de stationaire batterijen.

## Advies

### 1. Algemene beschouwingen

#### 1.1 Methode

**De Raad** verwelkomt het feit dat er in het kader van de opstelling van dit ontwerpbesluit gesprekken met de sector werden georganiseerd.

**De Raad** onderstreept de democratische legitimiteit van de wetgevende en uitvoerende macht die hen moet toelaten om wat betreft beslissingen, die moeten worden genomen, te bemiddelen, toch moedigt hij de inspanningen aan die worden geleverd om - samen met de betrokken actoren - reglementeringen op te stellen. Hij vindt namelijk dat deze methode toelaat om teksten op te stellen die enerzijds beter de realiteit op het terrein weergeven en anderzijds beter worden aanvaard en – bijgevolg – beter worden nageleefd.

#### 1.2 Afwijking

**De Raad** stelt vast dat deze gesprekken met de sector de Regering er met name toe hebben gebracht om de mogelijkheid te voorzien om af te wijken van het voorschrift dat stelt dat “de lokalen voor elektriciteitstransformatie aan statische transformatoren en hoog- en laagspanningstoestellen (worden) voorbehouden, met uitsluiting van elk ander materiaal of ingedeelde inrichting”. Dit moet namelijk de gelijktijdige aanwezigheid van stationaire batterijen in een relaisstation of serverzaal mogelijk maken.

**De Raad** veronderstelt dat de exploitatievoorwaarden die inzake stationaire batterijen werden bepaald, ondanks deze afwijking van toepassing zullen zijn voor stationaire batterijen die in een relaisstation of serverzaal zijn geïnstalleerd.

\* \*  
\*

---

<sup>1</sup> Enerzijds het besluit tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor stationaire batterij accumulatoren of stationaire accumulatoren en vaste inrichtingen voor de heroplading van accumulatoren, en anderzijds het besluit tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor statische transformatoren met een nominaal vermogen van 250 tot 1 000 kVA.