



ADVIES

**Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
betreffende de koelinstallaties**

19 april 2018

Aanvrager	Minister Céline Fremault
Aanvraag ontvangen op	23 maart 2018
Aanvraag behandeld door	Commissie Leefmilieu
Aanvraag behandeld op	Schriftelijke procedure
Advies uitgebracht door de Plenaire zitting op	19 april 2018

Vooraf

De Raad herinnert eraan dat hij het volgende advies heeft uitgebracht dat verband houdt met het behandelde thema :

- Op 15 september 2011, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende koelinstallaties en het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, de registratie van koeltechnische bedrijven, de erkenning van de examencentra en de voorwaarden van toepassing op de koelinstallaties die minder dan drie kilogram ozonafbrekende en/of gefluoreerde broeikasgassen bevatten ([A-2011-019-ESR](#)).

Advies

1. Algemene beschouwingen

De Raad stelt vast dat dit ontwerpbesluit de conformiteit van de Brusselse wetgeving met de Europese wetgeving nastreeft. In dit verband neemt hij er akte van dat de phase-down van de gefluoreerde broeikasgassen (hierna « HFK's »), die wordt opgelegd ingevolge de publicatie van de verordening (EU) nr. 517/2014 betreffende de HFK's, het « perverse » effect meebrengt dat er alternatieve, over het algemeen sterker ontvlambare/explosieve gassen dan de koelmiddelen van het type HFK worden ontwikkeld.

De Raad deelt in dit opzicht de wil om de exploitatie van koelinstallaties, die dit soort gas gebruiken, te omkaderen. Hij noteert dat de koelsector hiertoe de norm NBN EN 378 « Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieueisen » zal moeten naleven.

Vanuit een meer globaal oogpunt stelt **de Raad** vast dat het ontwerpbesluit de afschaffing en vervanging voorziet van het huidig besluit betreffende de koelinstallaties, met name om de rubriek 132 van de lijst van de ingedeelde installaties aan te passen. Zo kunnen de exploitatievoorwaarden voor de bestaande belangrijkste ingedeelde installaties beter worden omkaderd.

De Raad verwelkomt het feit dat dit ontwerpbesluit enerzijds werd opgesteld na afloop van de gesprekken met de koelsector en anderzijds uiting geeft aan het verlangen naar meer eenvormigheid tussen de wetgevingen die in de drie gewesten van kracht zijn.

De Raad meent tenslotte dat de opstelling van een gids voor de exploitant, die moet leiden tot een vulgarisatie en synthese van de belangrijkste voorwaarden die aan de exploitanten van dit soort van installaties worden opgelegd, een positief initiatief vormt.

2. Bijzondere beschouwingen

2.1 Artikel 7, 5°

De koeltechnici, die met de invulling van de registers belast zijn, beschikken dan wel daadwerkelijk over de vereiste bekwaamheden om de aard van het gerecupereerd of hergebruikt gas te controleren, maar dit is niet altijd het geval wat betreft de exploitanten van deze installaties.

De Raad stelt zich bijgevolg vragen over de manier waarop deze exploitanten zullen kunnen garanderen dat de registers - op dit punt - correct worden bijgehouden, evenals over de noodzaak van het behoud van deze verplichting ten laste van de exploitanten.

*
* *
*