



ADVIES UITGEBRACHT  
DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD  
VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  
TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 18 NOVEMBER 2010

inzake

**het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de  
exploitatievoorwaarden voor de opslag van LPG in mobiele recipiënten**

---

# VOORONTWERP VAN BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING BETREFFENDE DE EXPLOITATIEVOORWAARDEN VOOR DE OPSLAG VAN LPG IN MOBIELE RECIPIËNTEN

Advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 november 2010

---

## Aanhangigmaking

Op 15 oktober 2010 heeft de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanwege de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Leefmilieu en Energie een adviesaanvraag ontvangen inzake het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor de opslag van LPG in mobiele recipiënten.

Na onderzoek door zijn Commissie Leefmilieu tijdens haar zitting van 9 november 2010, formuleert de Economische en Sociale Raad het volgende advies.

## Advies

### Algemene beschouwingen

**De Raad** stelt vast dat meerdere bepalingen onder veiligheidsnormen vallen en niet onder milieunormen, die onder de bevoegdheid van de Federale Staat vallen. Hij vindt dat het opportuun is om te verwijzen naar de federale bepalingen, die ter zake van toepassing zijn.

Ter verbetering van de legistiek, stelt **de Raad** voor om, wanneer dit relevant is, naar het Algemeen Reglement voor de Bescherming van de Arbeid (ARAB) te verwijzen. In de bijzondere beschouwingen formuleert hij verschillende voorstellen in die zin.

### Bijzondere beschouwingen

#### Artikel 1, 5°

**De Raad** stelt voor om het volgende te schrappen :

- de verwijzing naar « een 2 u Bw wand, eventueel voorzien van een 1 u Bw deur of een SAS », omdat hij van mening is dat deze bepaling deel uitmaakt van artikel 52, punt 3.3. van het ARAB ;
- de verwijzing naar de « veiligheidsafstand van 3 m., horizontaal gemeten, rond de opslagzone », omdat hij van mening is dat deze bepaling niet moet voorkomen in een definitie, gezien de mogelijkheid tot afwijkingen is voorzien.

Bijgevolg stelt **de Raad** voor om dit artikel als volgt te herschrijven :

*« Veiligheidszone : zone rond de opslagzone die is afgebakend door de perimeter die door de veiligheidsafstanden is vastgesteld ».*

## Artikel 2

**De Raad** stelt voor om te verduidelijken dat het toepassingsgebied overeenstemt met rubriek nr. 74 uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III<sup>1</sup>.

Zo niet stelt **de Raad** voor om in § 3 van artikel 26 een mogelijkheid tot afwijking te voorzien voor het bijzondere geval van industriële stortplaatsen (zie hieronder).

## Artikel 6

**De Raad** vindt dit artikel te dwingend. Bijgevolg stelt hij voor om de volledige tekst van dit artikel door de volgende formulering te vervangen :

*« De zone mag met warm water of stoom verwarmd worden. Elektrische verwarming is eveneens toegelaten voor zover ze voldoet aan artikel 105 en volgende betreffende ontploffingsgevaar in ontplofbare gasatmosfeer van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties. De verwarmingstoestellen worden zodanig geïnstalleerd dat ze de wand van de flessen niet verwarmen ».*

**De Raad** laat weten dat zijn tekstvoorstel geïnspireerd is op artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2005 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar petroleumgas in verplaatsbare recipiënten.

## Artikel 9

Omdat hij van oordeel is dat de definitie van de eigenschappen van de wanden van opslagruimten deel uitmaakt van de veiligheidsnormen, stelt **de Raad** voor dat dit artikel zou verwijzen naar de veiligheidsnormen vastgesteld door artikel 52, punt 3.3.2. en 3.3.3. van het ARAB. Hij stelt de volgende formulering voor :

*« Elke opslag van mobiele LPG-recipiënten in een gebouw moet verplicht gebeuren in een ruimte die voldoet aan de veiligheidsnormen vastgesteld door artikel 52, punten 3.3.2 en 3.3.3. van het ARAB ».*

## Artikel 11

**De Raad** vindt het te dwingend om de afstand die de veiligheidszone afbakt vast te stellen zonder enige soepelheid te voorzien, vooral in het licht van de stedenbouwkundige concentratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij stelt voor om de tekst als volgt te wijzigen :

*« De veiligheidszone mag zich in geen geval uitstrekken tot buiten de eigendomsgrens van de exploitatie.*

*Naargelang de ligging van de opslagzone en omwille van de veiligheid, kan de milieuvergunning een veiligheidszone voorschrijven die is afgebakend met een veiligheidsafstand van meer dan :*

- 2 m van de eigendomsgrenzen en/of van de openbare weg
- 3 m van openingen van lokalen zonder verbod van naakt vuur.

---

<sup>1</sup> Rubriek 74 : Opslagplaatsen voor verplaatsbare recipiënten van samengeperst, vloeibaar gemaakt of in oplossing gehouden gas met een totale capaciteit in liter water van 300 tot en met 1 000 liter (klasse 2) groter dan 1 000 liter (klasse 1B).

De bovenbedoelde afstanden kunnen verminderd worden als de opslagplaats en de bovenbedoelde plaatsen door een veiligheidsscherm gescheiden zijn, voor zover de afstand, gemeten door het scherm horizontaal te omzeilen, minstens gelijk is aan de bovenvermelde afstanden ».

**De Raad** laat weten dat zijn tekstvoorstel geïnspireerd is op artikels 13 en 14 van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2005 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar petroleumgas in verplaatsbare recipiënten.

#### Artikel 19

**De Raad** meent dat het door dit artikel voorziene verbod niet in alle omstandigheden past (met name wanneer het gaat om een opslagplaats bestemd voor de verkoop aan particulieren). Bijgevolg stelt hij de volgende wijzigingen voor :

*« De toegang tot de opslagplaats is verboden voor het publiek als de exploitant of zijn aangestelde afwezig is.*

*Als de opslagplaats toegankelijk is voor het publiek, is de exploitant of zijn aangestelde verantwoordelijk voor de toegang.*

*Een zichtbare mededeling of de reglementaire pictogrammen die op dit verbod wijzen, moeten goed zichtbaar zijn aangebracht bij de ingang van de opslagzone als de opslagplaats toegankelijk is voor het publiek ».*

**De Raad** laat weten dat zijn tekstvoorstel geïnspireerd is op artikels 20 en 21 van het besluit van de Waalse Regering van 19 mei 2005 tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar petroleumgas in verplaatsbare recipiënten.

#### Artikel 26

Om de leesbaarheid van de tekst te verbeteren, stelt **de Raad** voor om de woorden « *In afwijking van het vorige lid* » aan het begin van het tweede lid van dit artikel toe te voegen.

Wanneer het in artikel 2 vermelde toepassingsgebied niet zou worden verduidelijkt zoals hierboven voorgesteld, vraagt **de Raad** bovendien de mogelijkheid om van § 3 van artikel 26 te kunnen afwijken met de toestemming van het BIM. De tekst van § 3 zou bijgevolg als volgt kunnen worden geherformuleerd : « **Behalve een door het BIM toegestane afwijking** mogen ontvlambare gassen die daarnaast nog andere risico's vertonen (irriterend, schadelijk, explosief, toxisch, schadelijk, corrosief of gevaarlijk voor het milieu) niet in dezelfde veiligheidszone worden opgeslagen ».

\*

\* \*